



Zakroczym, 31 marca 2026 r.

OSR.7032.1.2026

Pan Piotr Gołęgowski
Prezes Zarządu
PG INWEST Sp. z o.o.

Podziękowanie za współpracę oraz wnioski po audycie systemu odgazowania.

Pragnę serdecznie podziękować za umożliwienie przeprowadzenia audytu systemu odgazowania oraz za Państwa otwartość i zaangażowanie w trakcie jego realizacji. Doceniam fakt, że audyt miał charakter dobrowolny oraz że został przeprowadzony w atmosferze współpracy i transparentności.

1. Podsumowanie ogólne

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że w stosunku do stanu z roku 2018 nastąpiła wyraźna poprawa funkcjonowania systemu odgazowania, co świadczy o podejmowanych przez Państwa działaniach modernizacyjnych i eksploatacyjnych.

Audyt zidentyfikował obszary, których dalsze uporządkowanie i optymalizacja mogą znacznie przyczynić się do:

- zwiększenia efektywności systemu odgazowania,
- ograniczenia emisji gazu składowiskowego poza systemem,
- zmniejszenia uciążliwości odorowej dla otoczenia.

2. Kluczowe obszary wymagające działań

Zalecenia zidentyfikowane podczas audytu zawarte są w rozdziale 10. streszczenia w języku niespecjalistycznym i szczegółowo w Tabeli 5 w rozdziale 10. pełnej treści audytu:

- opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii odgazowania składowiska,
- bieżąca inwentaryzacja systemu odgazowania, wraz z uzupełnieniem dokumentacji powykonawczej,
- uporządkowanie i ujednolicenie systemu w ujęciu całościowym (ograniczenie rozwiązań doraźnych, rozwój w oparciu o spójną koncepcję),



- wdrożenie i informowanie o przewidywanych terminach planowanych modyfikacji systemu odgazowania (m.in. instalacja dodatkowej ssawy gazowej i zwiększenie wydajności pochodni zainstalowanej w MPR, instalacja agregatu o większej mocy),
- regularne gromadzenie i analiza pomiarów parametrów gazu (zarówno ze studni, jak i z MPR oraz generatorów) w celu optymalizacji nastaw systemu, z włączeniem wszystkich istotnych parametrów, tj. składu, strumienia objętościowego i ciśnienia gazu, okresowych kontroli strat ciśnienia w systemie,
- regularne udostępnianie Urzędowi Miejskiemu w Zakroczymiu do analizy zapisów regulacji systemu odgazowania oraz automatycznie logowanych parametrów pracy MPR i elektrowni biogazowej,
- regularna ocena sprawności funkcjonowania systemu według wewnętrznej metodyki PG INWEST sp. z o.o. według zasad przytoczonych w piśmie spółki do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dn. 28.03.2024 r., co najmniej kwartalnie, w trakcie fazy eksploatacyjnej składowiska,
- ewidencjonowanie wymiany i utylizacji rudy darniowej i innych substancji używanych do oczyszczania gazu,
- gdzie możliwe stosowanie połączeń elastycznych studni gazowych z gazociągami,
- regularne przeglądy instalacji odgazowania i ich ewidencjonowanie,
- prowadzenie książki eksploatacji systemu odgazowania,
- wygegzekwowanie od dostawców urządzeń uzupełnienia dokumentacji technicznej,
- ocena ryzyka zagrożenia gazem na całym składowisku, włącznie z kwaterą zachodnią, w tym opracowanie i udostępnienie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem,
- wewnętrzna rejestracja incydentów odorowych i wymiana informacji z Urzędem Miejskim w Zakroczymiu,
- ustalenie z Urzędem Miejskim w Zakroczymiu systemu wymiany informacji oraz planu zarządzania w sytuacjach awaryjnych dotyczących działania systemu odgazowania i incydentów odorowych,
- rozważenie zatrudnienia personelu pomocniczego wyłącznie do obsługi systemu odgazowania i generacji energii,
- przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę systemu odgazowania i generacji energii,
- utrzymywanie minimalnej powierzchni poletka operacyjnego, zagęszczanie i przykrywanie odpadów.

3. Znaczenie działań

Powyższe działania mają charakter praktycznych usprawnień eksploatacyjnych, które niezależnie od formalnych wymagań są kluczowe dla:

- stabilnej i przewidywalnej pracy systemu,
- ograniczenia emisji powierzchniowych i incydentów odorowych,
- poprawy odbioru społecznego funkcjonowania instalacji.



4. Wspólny interes

Podjęcie powyższych działań leży we wspólnym interesie:

- PG INWEST sp. z o.o. jako zarządcy i dzierżawcy składowiska,
- mieszkańców,
- Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
- organów ochrony środowiska.

Ich realizacja może w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia liczby skarg odorowych oraz ograniczenia ryzyka interwencji administracyjnych.

5. Oczekiwania / dalsze kroki

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o:

- odniesienie się do przedstawionych wniosków audytu,
- rozważenie wdrożenia zalecanych działań,
- przekazanie planowanego harmonogramu działań optymalizacyjnych,
- komunikację w zakresie czynionych przez PG INWEST sp. z o.o.. postępów w zakresie modernizacji systemu odgazowania w interwałach nie dłuższych niż 1 miesiąc.

6. Gotowość do dalszej współpracy

W ramach dobrze pojętej współpracy, deklaruję gotowość do dalszego wsparcia merytorycznego w zakresie:

- wskazówek dotyczących optymalizacji systemu odgazowania na podstawie udostępnianych informacji (w ograniczonym zakresie),
- przekazania kontaktów podmiotów mogących wspomóc PG INWEST sp. z o.o. przy wdrożeniu zaleceń audytu i dobrych praktyk eksploatacyjnych.

Jestem do dyspozycji w celu ustalenia dalszych działań.

BURMISTRZ

Artur Cieciński