

WIR.7032.3.2023

Zakroczym, 12 września 2023 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak: DZPS-PIP.052.5642.2023.JL informuję co następuje.

Problem uciążliwości odorowej składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne zlokalizowanego przy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 19 w Zakroczymiu jest znany mieszkańcom jak i pracownikom urzędu.

Obecnie trwają prace związane z modernizacją systemu odgazowania składowiska, które mają na celu zminimalizowanie uciążliwości odorowej. Prace modernizacyjne rozpoczęły się we wrześniu 2022 r., a zgodnie z comiesięcznymi informacjami przekazywanymi przez zarządcę składowiska, na ukończeniu są następujące prace modernizacyjne:

- podłączenie studni odgazowujących i ujęć do systemu zbierania biogazu,
- wykonanie stacji ssawy zapewniającej odpowiedni stopień odgazowania składowiska,
- wykonanie pochodni umożliwiającej awaryjne spalanie biogazu lub spalanie biogazu nie nadającego się do wytwarzania energii w zainstalowanym agregacie,
- wykonanie urządzeń umożliwiających regulację systemu odgazowania,
- wykonanie nowej instalacji odgazowującej oraz posadowienie nowego agregatu kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i ciepłą wraz z rurociągiem tłocznym, odsiarczalnikiem i odwadniaczami,
- wykonanie zaworów regulacyjnych i odcinających, przerywacza płomienia, automatycznego systemu bezpieczeństwa, zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej,
- zamontowanie punktów monitoringu gazu na poszczególnych ujęciach biogazu na studniach, w kontenerze ssawy i w newralgicznych punktach systemu,
- wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączami elektrycznymi.

Obecnie trwają odbiory techniczne urządzeń oraz przygotowanie dokumentacji zmodernizowanego systemu odgazowania składowiska.

Zarządca składowiska raz w miesiącu raportuje postęp prac modernizacyjnych. Wszelkie uwagi od mieszkańców dotyczące uciążliwości zapachowej składowiska są przekazywane do zarządcy składowiska, który ustosunkowuje się do nich.

Po odbiorze technicznym instalacji urząd planuje przeprowadzenie niezależnego audytu zmodernizowanego systemu odgazowania składowiska.

Sporządził / Sprawdził
GŁÓWNY SPECJALISTA

12.09.2023
data podpisania i pieczętki

Z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Wozniak
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju