


POWIATOWY
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
PINB.7640.2.2.2019

OSR
2023-10-18

Nowy Dwór Mazowiecki., dn. 16.10.2023 r.



PG INWEST Sp. z o.o.
05-230 Kobyłka
ul. Parkowa 1E

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że decyzja nr 881/19 z dnia 28.06.2019r., znak: WOP.7721.545.2019.NI, na podstawie której Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie nakazał usunąć stwierdzone nieprawidłowości w użytkowaniu elektrowni biogazowej usytuowanej na terenie działki nr ew. 34 obręb: 02-11 w miejscowości Zakroczym, gmina Zakroczym, stanowiącej własność Gminy Zakroczym, poprzez wykonanie następujących robót:

1. podłączyć wszystkie studnie odgazowujące do systemu zbierania biogazu;
2. wykonać ssawę zapewniającą odpowiedni stopień odgazowania składowiska;
3. wykonać pochodnię umożliwiającą spalanie biogazu nienadającego się do wytwarzania energii w zainstalowanym agregacie;
4. wykonać urządzenia umożliwiające regulację systemu odgazowania;
5. wykonać remont instalacji odgazowującej oraz silnika / agregatu wytwarzającego energię z biogazu;
6. wykonać zawory regulujące i odcinające, przerywacz płomienia, automatyczny system bezpieczeństwa, zapewnić środki ochrony ppoż., wyznaczyć i oznakować strefy zagrożenia wybuchem, zamontować znaki ostrzegawcze, zamontować zawory regulacyjne i punkty monitoringu gazu na studniach i w niewrażliwych punktach systemu została wykonana w całości przez spółkę PG Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
inż. *Maria Matuszewska*

Otrzymują:

1. PG INWEST Sp. z o.o., ul. Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka
2. Gmina Zakroczym ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
3. Ewelina Gołęgowska, ul. Kasztanowa 14, 05-230 Kobyłka
4. a/a